

Rekonstrukce žst. Olomouc - reklamace

Číslo: PS a SO	Popis	Datum uplatnění	Datum odstranění
1 PS 18-19-11.1 Žst. Olomouc, eskalátory	Nefunkční eskalátory	25.11.2015	17.12.2015
2 SO 18-15-04 Žst. Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť	Přístřešek na 3. nástupišti - zatékání vody	25.11.2016	Neuznaná reklamace
3 SO 18-17-01.1 Žst. Olomouc - obvod přednádraží, železniční svršek	Svislé opotřebení srdcovek výhybek č. 206, 208, 255 a 260	22.12.2015	14.09.2016
3 SO 18-17-01.2 Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, železniční svršek			
4 PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, def. staniční zabezpečovací zařízení	Doplnění tabulek přejezdů	25.01.2016	07.09.2016
5 SO 18-17-01.2 Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, železniční svršek	Ztráta izolačních vlastností lepeného izolovaného styku č. 814856 DT 14 v k.č. 108Y	10.02.2016	Neuznaná reklamace
6 SO 18-15-10.7 Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice TS 7	Sestava vzduchových tlumívek nainstalovaná v 1.NP v místnosti 1.07	02.06.2016	
6 PS 18-13-07 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0.4kV, TS7			
7 PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zab. zař.	Dopravní značení žel. přejezdu v km 0.580 trati Olomouc - Krnov - příčná čára souvislá	27.07.2016	15.09.2016
8 SO 18-17-01.1 Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	Závady jazyků výh.č. 5,7,9,17,202,207,208	28.07.2016	10.10.2016
8 SO 18-17-01.2 Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek			
9 SO 18-17-01.1 Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	Závady GPK po 2. jízdě měřícího vozu	07.09.2016	
10 PS 18-13-05 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0.4kV, TS5	Únik transformátorového oleje transformátoru T1 22/0.4kV 800 kVA na TS5 žst. Olomouc	07.09.2016	10.10.2016
11 SO 18-19-07 Žst. Olomouc, žel. most v km 85,761 (Pavlovický podjezd)	Rezávé spodní pásnice zabetonovaných nosníků	05.12.2016	
12 PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zab. zařízení	Viditelnost návěstidla Se301	05.12.2016	
13 SO 18-17-01.2 Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	Defektoskopické vady na temeni kolejnice 60 E2 ve staniční k.č. 1,2,102	05.12.2016	
14 PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zab. zařízení	Nedostatečná vzdálenost návěstidel od živých částí TV	08.12.2016	