

Ev. číslo TP: 11/2023-Z

| Kabelové žlaby UNEX řady 66 U23X | | | |
|--|---|------------------|--|
| Schváleno | Správa železnic, státní organizace Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky | | |
| Č. j. | 40268/2023-SŽ-GŘ-O14 | Ze dne | 14. 06. 2023 |
| Sjednaná dokumentace | Technické podmínky T 01/2023 Technická specifikace – Kabelové žlaby UNEX 66 Poznámky k montáži – Kabelové žlaby UNEX 66 Bezpečnostní doporučení – Kabelové žlaby UNEX 66 | | |
| Odkazy | | | |
| Výrobce | UNEX aparellaje eléctrico, S.L. Spain | Dodavatel | SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 |
| Zpracoval | Milan Karban | Telefon | 972 244 475 |

1. Všeobecné informace

Nevodivé kabelové žlaby UNEX řady 66 se používají pro uložení, ochranu a vedení silových a komunikačních kabelů malého a středního průměru. Podpěry lze zvolit jak nevodivé, tak kovové z oceli nebo nerezové oceli s povrchovou úpravou (vrstva epoxidové pryskyřice) nebo z pozinkované oceli.

2. Technické parametry

Žlaby a jejich víka jsou vyrobeny z izolačního materiálu, který nepodporuje šíření plamene (zkoušeno podle EN 60695-11-2 ve shodě se standardy řady EN 50 085).

Splňuje požadavky ČSN EN 61537 ed.2 Vedení kabelů – Systémy kabelových lávek a systémových kabelových roštů. Celý sortiment, rozměry a zatížení jsou uvedeny v Technické specifikaci. K dispozici jsou tvarovky s poloměrem ohybu 160 mm.

Výrobní délka (kabelové žlaby a víka): 3 m.

Barva: šedá, RAL 7035.

Kabelové žlaby mohou být instalovány ve vodorovné i svislé poloze. K připevnění se musí použít doporučené šrouby a matice (pozinkované tř. 6 nebo z nerezové oceli).

3. Podmínky prostředí

Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní montáž, do vlhkého prostředí, do prostředí s chemickými vlivy i s vysokou salinitou. Podle ČSN EN 50125-3 do prostředí klimatické třídy T1 s rozšířením provozních teplot na -25 °C až +60 °C (podpěry instalované max. 1 m od sebe). Při vnější instalaci a v agresivním prostředí je nutné pravidelně kontrolovat instalaci v doporučených 2letých nebo ročních intervalech. Při vnější instalaci může dojít ke změně barvy materiálu, která však nemá vliv na mechanické vlastnosti produktu.

4. Odběratelstvo – dodavatelské vztahy

4.1 Kompletnost dodávky

Kabelové žlaby jsou dodávány na paletách a zabaleny v kartonových obalech. Podpěry, konzole a další příslušenství jsou dodávány samostatně, zabalené vhodným způsobem pro konkrétní stavbu/projekt. Dodavatel zajistí zaslání dodávky podle pokynů odběratele.

4.2 Objednávky

Informace k výrobku podává a objednávky přijímá:

SITEL, spol. s r.o.

Oddělení nákupu a logistiky

Nad Elektrárnou 1526/45

106 00 Praha 10

tel. (+420) 267 198 111

email: nakup.prodej@sitel.cz

* * * * *