

ERÚ-E4: Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy

 Vykazovaný rok
2022

 Výkladové stanovisko 11/2017
 Platnost výkazu od: 1. 1. 2017

1. Základní informace o subjektu:

 Držitel licence:
 IČO: Datum vyplnění:
 Odpovědný pracovník: Kontakt:

2. Profil společnosti:

Napěťová hladina [kV]	Počet OM [-]	Délka kabelových vedení [km]	Délka venkovních vedení [km]	Délka venkovních tras [km]
400	0	0,00	0,00	0,00
220	0	0,00	0,00	0,00
110	1	0,25	1,00	0,00
35	0	0,01	0,00	0,00
22	16	125,99	37,50	0,00
10	0	25,20	0,00	0,00
6	0	20,44	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00
0,5	0	0,00	0,00	0,00
0,4	9 236	3 832,75	1 029,11	0,00
Celkem	9 253	4 004,64	1 067,61	0,00

3. Transformace:

Napěťová hladina [kV]	Transformační výkon [MVA]	Počet transformátorů [-]
400 / 220	0,00	0
400 / 110	0,00	0
220 / 110	0,00	0
110 / vn	1 474,40	112
vn / vn	974,30	202
vn / nn	184,23	681
Celkem	2 632,93	995

4. Spotřeba:

Kategorie odběratelů	Počet OM [-]	Spotřeba [GWh]
VO z vvn	1	4,32
VO z vn	16	6,20
MOP	7 062	74,05
MOO	2 174	4,87
Celkem	9 253	89,44

5. Přeshraniční toky

Export [GWh]	do Polska	0,00
	do Německa	0,00
	do Rakouska	0,00
	na Slovensko	0,00
	celkem	0,00
Import [GWh]	z Polska	0,00
	z Německa	0,00
	z Rakouska	0,00
	ze Slovensko	0,00
Saldo [GWh]	celkem	0,00
		0,00

6. Komentář: V uvedené spotřebě není započítáno 1 272,4 GWh trakční elektřiny. Ta je dodávána na základě zákona o drahách a bude podrobněji zpracována ve výkazu 12T-1a.